

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE/UE  
NR: 156/2025**

- 1. OZNACZENIE/NAZWA PRODUKTU :** **ZŁĄCZE KABLOWE  
TYP: ZK4a-4x400A**
- 2. DANE TECHNICZNE:**
- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Prąd znamionowy              | 400A         |
| Napięcie znamionowe          | 400V         |
| Napięcie znamionowe izolacji | Ui=690V      |
| Stopień ochrony              | IP44, IK-10  |
| Temperatura eksploatacji     | -50 do +85°C |
| Kategoria palności           | V0           |
| Kolor                        | RAL 7035     |
| Klasa ochronności            | II           |
| Odporność na prądy pełzające | CTI 600      |
| Wytrzymałość dielektryczna   | 240kV/cm     |
- 3. PRODUCENT:** EL-BIG Jarosław Wręczycki  
ul. Nakielska 42/44  
42-600 Tarnowskie Góry
- 4. DOKUMENTY IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB:** RYSUNEK 194-Z000  
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
- 5. Deklarujemy, że oznaczony wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanej:**

PN-EN 61 439-1:2011  
PN-EN 61 439-2:2011  
PN-EN 61 439-3:2012  
PN-EN 61 439-4:2013-06  
PN-EN 61 439-5:2011  
PN-EN 62 208:2011  
PN-EN 60529:2003  
PN-EN 62262:2003  
PN-EN 50274:2004

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Dyrektywie 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

oraz

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego Dz. U. 2016, poz. 806.

Stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania 


**DOKUMENTY IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB:** Dokumentacja techniczna.

**MIEJSCOWOŚĆ, DATA:** Tarnowskie Góry, 2025.11.13

**IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO, PODPIS:**

**Jarosław Wręczycki**

***mgr inż. Jarosław Wręczycki***  
*Uprawniony do prac elektromontażowych*  
*i kontrolno-pomiarowych do 1kV*  
*nr upr. G-1/D/034/271/2021*  
*nr upr. G-1/E/034/610/2021*



**Właściciel**

**W przypadku wprowadzenia niezgodnionych z producentem zmian w wyrobie lub zastosowania go niezbędnie z przeznaczeniem niniejsza deklaracja traci ważność.**

