

NR: 139/2015

PRODUCENT: EL-BIG Jarosław Wręczycki
ul. Nakielska 42/44
42-600 Tarnowskie Góry

OZNACZENIE PRODUKTU: Złącze pomiarowe ZP40x40-1P3F-0_LZ-RB_0-E
ZP40x40-1P3F-0_LZ-RB_0-S
ZP40x40-1P3F-0_LZ-RB_0-F

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe izolacji	Ui=690V
Stopień ochrony	IP44, IK-10
Temperatura eksploatacji	-50 do +85°C
Kategoria palności	V0
Kolor	RAL 7035
Klasa ochronności	II
Odporność na prądy pełzające	CTI 600
Wytrzymałość dielektryczna	240kV/cm

Deklarujemy, że oznaczony wyrób spełnia wymagania norm(-y) zharmonizowanej:

PN-EN 60439-1:2003+A1:2006
(EN 60439-1:1999+A1:2004)
PN-EN 60439-5:2008
(EN 60439-5:2006)
EN 61 439-1
EN 61 439-3
EN 61 439-5
EN 62 208

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

Dyrektywie Unii Europejskiej LVD 2006/95/WE
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r., Dz. U. nr 155, poz. 1089

Stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania




DOKUMENTY IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB: Rysunek zestawczy

MIEJSCOWOŚĆ, DATA: Tarnowskie Góry, 2015.04.22

IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO, PODPIS: Jarosław Wręczycki, Właściciel

mgr inż. Jarosław Wręczycki
upr. do prac elektromontażowych
i kontrolno-pomiarowych do 1kV
Nr upr. E/275/208/11
Nr upr. D/23/208/11



W przypadku wprowadzenia niezgodnych z producentem zmian w wyrobie lub zastosowania go niezbędnie z przeznaczeniem niniejsza deklaracja traci ważność.